Informativo Técnico

LÂMPADAS TUBOLED

Esquema de ligação para lâmpadas tubulares de LED

Atualmente a Portaria n° 389 do Inmetro não estabelece o esquema de ligação de lâmpadas tubulares LED e por esta razão existem diversos sistemas disponíveis no mercado brasileiro, gerando falta de padronização nas instalações e confusão para o consumidor.

Seguindo uma tendência mundial, especialmente por questões de segurança elétrica para o usuário, a ABILUX (Associação brasileira da Indústria da Iluminação), tem recomendado a adoção da alimentação da lâmpada tubular LED apenas por uma extremidade, ficando a outra extremidade aberta (sem conexão elétrica).

Por esta razão, todos os produtos a serem comercializados pela Intral, a partir de outubro/2016 já contemplarão esta padronização.

Os códigos que passarão a adotar esta ligação são os seguintes: 09196, 09211, 09197, 09198, 09212 e 09199.



Para os demais códigos comercializados pela Intral o esquema de ligação já está adequado à configuração proposta.

Em caso de dúvidas, favor enviar e-mail para marketing@intral.com.br ou ligar para (054) 3209.1300

Departamento de Marketing

Quer conhecer mais?
www.intral.com.br

Travessa Rio Grande, 130 – 95098-750 - Caxias do Sul – RS
Telefone: 00 55 54 3209.1300 – Fax: 00 55 54 3209.1496
Apoio Técnico: 0 800 5414477 – intral@intral.com.br